

Permiso de trabajo a temperaturas altas

El permiso debe aprobarse antes de realizar la tarea y estar visible en el lugar de trabajo hasta finalizarla.

Edificio y ubicación

Fecha

De

a.m.

p.m.

A

a.m.

p.m.

Naturaleza del trabajo Sea específico.

**Es obligatorio tener
siempre acceso
a un extinguidor
de incendios.**

Herramientas o equipo Marque todas las opciones que correspondan.

Herramientas eléctricas Equipo para soldaduras y corte Herramientas neumáticas Herramientas con motor de explosión Otro (especifique): _____

Precauciones a tener en cuenta

- Trasladar los depósitos de combustible a unos 11 metros de distancia del lugar de trabajo.
- Trasladar todo material inflamable a unos 11 metros de distancia del lugar de trabajo.
- Vigilar continuamente para evitar incendios.
- Conocer el estado de los sistemas de protección y detección de incendios (activados o desactivados).
- Mantener mojados los pisos (suelos) inflamables o colocar placas ignífugas como protección.
- Si fuera inconveniente trasladarlos, colocar placas ignífugas de protección sobre los materiales combustibles en un radio de 11 metros desde el lugar de trabajo.
- Asegurarse de que las personas que vigilen sepan cómo activar la alarma si se producen incendios.
- Continuar vigilando para prevenir incendios hasta una hora después de terminado el trabajo.
- Continuar vigilando el área con frecuencia durante tres horas más.
- Otra (especificar): _____

Firmas de autorización

Persona autorizada a expedir el permiso

Supervisor del lugar

Empleado