

Procedimento de Inspeção de Travamento/Identificação

A inspeção do travamento/identificação deve ser realizada anualmente por um observador autorizado e treinado. O observador não participa do procedimento de travamento/identificação que está sendo inspecionado. Qualquer falha encontrada no procedimento de travamento/identificação deve ser corrigida imediatamente e todos os funcionários autorizados devem receber um novo treinamento no procedimento de travamento/identificação. Caso uma situação possa causar risco imediato à vida ou a saúde, o procedimento de travamento/identificação deve ser encerrado.

Informações gerais

Data	Departamento
Localização ou edifício	
Pessoa implantando o procedimento de travamento/identificação	Pessoa realizando a inspeção
Nome do equipamento	

Inspeção do procedimento de travamento/identificação - Perguntas

O funcionário concluiu o treinamento inicial de travamento/identificação para funcionários autorizados?
 Sim Não

O funcionário faz a lista escrita de procedimentos de travamento/identificação e descreve as fontes de energia conhecidas?
 Sim Não

Todos os funcionários envolvidos foram devidamente notificados antes de o equipamento ter sido travado/identificado?
 Sim Não N/A

O funcionário autorizado identificou e localizou as fontes de energia?
 Sim Não

O funcionário autorizado usou as travas, identificadores e dispositivos de travamento/identificação apropriados?
 Sim Não

Se mais de um funcionário autorizado estava trabalhando no equipamento, cada funcionário tem sua própria trava identificada?
 Sim Não N/A

O dispositivo de travamento/identificação contém informações escritas de modo legível identificando o funcionário autorizado?
 Sim Não

O funcionário autorizado tentou ligar o equipamento para testar o procedimento de travamento/identificação antes de realizar o trabalho?
 Sim Não

O funcionário autorizado voltou os controles para a posição desligado depois de verificar o isolamento e o desligamento do equipamento?
 Sim Não

Todos os outros passos do procedimento de travamento/identificação foram realizados corretamente?
 Sim Não

O funcionário autorizado seguiu os procedimentos apropriados de encerramento do travamento/identificação e religou o equipamento?
 Sim Não

O funcionário sabe o que fazer se o procedimento estiver incorreto ou incompleto?
 Sim Não

Aprovação

Certifico que observei pessoalmente e avaliei que uma inspeção periódica foi realizada conforme documentada acima.

Assinatura do inspetor	Data
------------------------	------

*O registro dessa inspeção deve ser mantido pelo departamento por pelo menos dois anos.